

2025 BEZN Stromerträge der PV-Anlagen nach Datenlogger

Nr.	Anlage	Leistung kWp	Monatserträge in kWh nach Fernüberwachung												Summe Ertrag Datenlogger		Ertrag kWh/kWp	Hinweise Dach W/kWp	Bemerkungen	Überwacht
			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	kWh	spez. kWh/kWp				
1	Cleebronn Feuerwehr	27	876	1.201	2.539	3.392	3.618	3.326	4.110						19.062	699	0	Teilverschattungen		VCOM
2	Hausen Voba	24	853	1.199	2.396	3.152	3.559	3.509	3.063						17.731	743	0	S/SO		VCOM
3	Brackenheim Feuerwehr Süd	16	561	799	1.556	2.026	2.281	2.239	1.977						11.439	731	0	etwas Schatten		VCOM
4	Neipperg Mehrzweckhalle	31	1.055	1.387	2.857	3.640	4.052	3.408	3.404						19.803	645	0	optimal		VCOM
5	Güglingen Realschule 1+2	48	1.707	2.703	5.394	7.065	7.917	7.817	6.665						39.268	820	0	optimal		VCOM
6	Cleebronn Grundschule	26	838	1.237	2.589	3.434	3.863	3.790	3.294						19.045	739	0	S/SO		ennexos
7	Brackenheim Mensa	32	0	0	1.706	3.635	1.652	0	0						6.993	217	0	Teilverschattungen		VCOM
8	Brackenheim Grundschule	30	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	optimal		VCOM
9	Neipperg Kiga/Grundschule	21	0	0	1.097	2.739	3.170	3.129	2.691						12.826	606	0	Teilverschattungen		Fronius Cloud
10	Cleebronn Kiga alt	18	0	0	0	0	0	0	0						1.885	106	0	Teilverschattungen		ennexos
11	Brackenheim SLK Gesundheitszentrum	77	1.515	2.298	5.440	8.111	9.963	10.270	8.872						46.469	601	0	etwas Schatten	18.2.2021 umges	ennexos
12	Brackenheim Winkler	90	0	0	0	707	7.017	14.382	12.433						34.539	386	0		Erw. 7.2025	ennexos
13	Hausen Mehrzweckhalle	24	790	1.127	2.247	2.967	3.300	3.205	2.789						16.425	672	0	Teilverschattungen		ennexos
14	Möckmühl Krankenhaus	77	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	optimal		VCOM
15	Möckmühl Nebengebäude	17	476	688	1.574	2.162	2.403	2.398	2.013						11.714	674	0	Verschattungen		ennexos
16	Nordheim Feuerwehr W+O	50	1.049	1.598	3.756	5.554	6.711	6.801	5.830						31.299	628	0	O/W		Sunny
17	Nordheim Bauhof W+O+O Salzlager	72	1.629	2.446	5.631	8.240	9.881	10.037	8.658						46.522	645	0	O/W		Sunny
18	Brackenheim Gewerbepark	36	724	1.090	2.585	3.860	4.083	2.481	1.974						16.797	470	0	O/W-Aufständ.		ennexos
19	Pfaffenhofen Kindergarten	13	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	S10° Neigung		VCOM
20	Pfaffenhofen Grundschule	27	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	S10° Neigung		VCOM
21	Pfaffenhofen Rathaus/Feuerwehr	21	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	optimal		ennexos
22	Frauenzimmern Riedfurthalle	60	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	O/W		VCOM
23	Ochsenburg Feuerwehr	10	375	520	1.067	1.337	1.475	1.426	1.264						7.464	759	0	S/SW		ennexos
24	Zaberfeld Aussegnungshalle	10	234	364	908	1.277	1.512	1.469	1.257						7.021	714	0	O/SO		VCOM
25	Nordheim Kiga Hofstatt	24	0	1	1.789	2.730	3.117	3.025	2.577						13.239	552	0	Verschattungen		ennexos
26	Zaberfeld Werkstatt Dölker	40	691	864	2.282	3.539	4.914	5.012	4.323						21.625	543	0	O/W-Aufständ.		VCOM
27	Güglingen Jugendzentrum	30	589	878	2.037	2.939	3.532	3.564	3.012						16.551	555	0	W und S		ennexos
28	Frauenzimmern Klärwerk	40	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	O/SO		VCOM
29	Brackenheim ZOB	22	264	412	939	1.327	1.546	1.557	1.370						7.415	341	0	W 15 °		ennexos
30	Nordheim Grundschule	97	1.763	2.731	6.230	9.261	11.388	11.725	10.155						53.253	547	0	O/W 13 °		ennexos
31	Brackenheim Förderschule	47	1.115	1.634	3.544	4.962	5.862	5.866	5.087						28.070	602	0	S 12 °		ennexos
32	Brackenheim Feuerwehr West	14	382	567	1.210	1.692	2.069	2.144	1.885						9.949	706	0	W 30 °		ennexos
33	Zaberfeld Kiga	22	484	641	1.679	2.479	3.158	3.279	2.817						14.537	649	0	FD 10 grad	IBN 30.4.2021	VCOM
34	Ochsenburg Hochbehälter	54	1.286	1.678	4.420	6.544	8.272	8.358	7.120						37.678	693	0	O/W 30 °	IBN 31.5.2021	VCOM
35	Stockheim Gemeindehaus	32	652	986	2.369	3.434	4.215	4.333	3.672						19.661	610	0	O/W 30 °	Betrieb 12.2021	ennexos
36	Stockheim Kiga	26	655	1.022	2.265	3.155	3.772	3.837	3.278						17.984	705	0	O/W 30 °, S 30°	Betrieb12.2021	ennexos
37	Erligheim Krippenhaus	39	530	755	2.077	4.382	5.130	4.541	4.121						21.536	552	0	O/W 10 °	Betrieb 9.2022	ennexos
38	Erligheim Kinderhaus	79	598	1.898	4.964	8.923	11.066	11.047	9.640						48.136	609	0	O/W 10 °	Betrieb 1.2023	ennexos
39	Pfaffenhofen Kiga neu	49	1426	2017	4309	5941	7244	7454	6326						34.717	704	0	S 20 °	IBN 17.10.2023	ennexos
40	Cleebronn Kiga neu	20	369	547	1.432	2.193	2740	2781	2384						12.446	610	0	O/W 10 °	IBN 25.3.2024	ennexos
41	Dürrenzimmern Storz	41	1035	1602	3.647	5.238	6335	6551	5607						30.015	727	0	O/W 10 °	IBN 27.3.2024	ennexos
42	Hausen Schmoll	170	4452	6448	15.005	22.195	26300	26700	23900						125.000	735	0	N/S 10 °	IBN 17.4.2024	isolarccloud
43	Cleebronn Fw Halle	95		2936	8.314	12.088	15178	15777	13636						67.929	717	0	W/S 20	IBN 2.2025	ennexos
44	Cleebronn Krause	256			9.836	30.792	35884	36634	32081						145.227	567	0	O/W 10 °	IBN 3.2025	ennexos
	Summe Dachanlagen	2.053	28.973	46.274	121.690	197.112	238.179	243.872	215.170	0	0	0	0	0	1.091.270	531	0			
	Vorjahr	1.702	16.369	54.997	73.876	95.523	135.336	159.269	133.089	108.862	111.172	61.357	30.014	17.906	997.770	586	0			
45	Eslarh Solarpark	1.128	25.115	38.462	81.637	116.865	132.457	128.013	113.501						636.050	564	0	S 17 °	Betrieb 12.2014	VCOM
	Vorjahr	1.128	13.986	46.193	82.427	98.016	155.361	168.350	152.737	120.189	116.264	63.696	21.779	10.725	1.050.851	932	0			
46	Cleebronn Taxis	950	21.000	30.000	67.000	99.210	128.320	120.000	110.000						575.530	606	0	O/W 10 °	Betrieb 1.2016	Klassen, EnB
	Vorjahr	950	11.949	35.000	60.000	76.000	119.990	148.360	126.630	99.450	90.540	46.520	20.000	13.000	848.389	893	#			
47	Cleebronn Eberhardt	475	9.575	14.094	31.768	47.114	62.979	68.950	58.745						293.225	617	#	O/W 10 °	Betrieb 5.2019	ennexos
	Vorjahr	475	6.528	19.760	33.745	44.654	56.856	67.517	61.225	50.556	46.456	23.745	10.631	6.955	429.103	903	#			
48	Brackenheim Schafhaus	750	27.879	39.562	79.483	107.436	123.570	123.106	105.343						606.379	809	#	S 20 °	Betrieb 12.2020	ennexos
	Vorjahr	750	15.857	47.800	67.194	82.741	114.308	136.441	116.508	94.109	100.133	53.127	23.585	19.159	871.712	1.162	#			
49	Pfaffenhofen Achauer	950		69	45.052	93.228	125.190	149.613	122.742						536.844	565	#	N/SW 8 - 12 grad	Betrieb 3.2025	meteocontrol
	Vorjahr														-					
	Gesamt-Summe	6.306	112.605	168.455	381.641	567.800	685.505	683.941	602.759	-	-	-	-	-	3.739.298	593				
	Vorjahr	5.005	64.689	203.750	317.242	396.934	581.851	679.937	590.189	473.166	464.565	248.445	106.009	67.745	4.197.825	839				
					Störung, Daten fehlen															

Vergleich Strom-Erträge 2025 zu 2024	Dachanlagen	1.091.270	1.633	63 % zu Vj
		668.459		
	Eslarn	636.050	0,887	-11 % zu Vj
		717.070		
	Cleebronn Taxis	575.530	0,996	0 % zu Vj
		577.929		
	Cleebronn Eberhardt	293.225	1,010	1 % zu Vj
		290.285		
	Brackenheim Schafhaus	606.379	1,044	4 % zu Vj
		580.849		
	Pfaffenhofen Achauer	536.844		
	Gesamt	3.739.298	1,319	32 % zu Vj
		2.834.592		

		kWh/kWp
Beste PV-Anlage	1. Göglingen Realschule	820
	2. Brackenheim Schafhaus	809
	3. Ochsenburg Feuerwehr	759

